

Programme d'entretien hebdomadaire pour SPAS

- 1) Contrôler et ajuster le niveau de l'eau.
- 2) Contrôler et ajuster le pH entre 7 et 7,4.
- 3) Chloration

Entretien courant	4 à 8 g de CHLORALIZE pour 1'000 L d'eau tous les 1 à 5 jours selon fréquentation dans le compartiment du filtre
Eau trouble	chloration choc 8 à 10 g de CHLORALIZE pour 1'000 L d'eau
Mise en eau complète ou partielle	10 à 15 g de CHLORALIZE pour 1'000 L d'eau pendant 1 à 2 jours
1 mesure: 20 g	

4) Algicide, Floculant, Séquestrant, Régénérateur, Anticryptogamique

Entretien courant	20 ml de NEWPERL pour 1'000 L d'eau 2 fois par semaine directement dans le bain
Traitement de choc	doubler la dose
Mise en eau complète ou partielle	doubler la dose
1 mesure: 20 ml	

Dans le cas des remises en eau complètes ou partielles, il est recommandé d'ajouter une dose choc, 50 à 75 ml de STONE-X pour 1'000 L d'eau de remplissage.

1 mesure: 20 ml

IMPORTANT

Toutes ces opérations seront suivies d'une mise en mouvement de l'eau (touche «AIR»), afin de faciliter la répartition et l'action des différents produits.

Note : en cas d'hivernage, bien s'assurer qu'il ne reste pas d'eau dans les conduites ainsi que dans les pompes, pour éviter tous dégâts dû au gel. Nous sommes à votre disposition pour hiverner votre spa.